



Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - zajetje Samčeva reber (naročilo z dne 12.07.2023)
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 23/72149; Lab. št.: 23/14081
Namen: Analiza po naročilu lastnika
Naloga: JP KOMUNALA RADEČE D.O.O. - pitne vode
Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE D.O.O., TITOVA ULICA 107, 1433 Radeče
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-98/18316-20/30804, z dne 18.02.2020
Mesto odvzema: Vodovod Radeče, zajetje Samčeva reber, dotok vode v zbiralnik Plevanč
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 12.07.2023 10:45

Odvzel: Jasmina Kocmut, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 12.07.2023 13:38

Prevzel: Vilma Rozman

Datum poročila: 13.07.2023

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	12.07.2023 13.07.2023
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ocenjeno 5	CFU/100 mL	12.07.2023 13.07.2023
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, LJ	v delu	CFU/100 mL	
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, LJ	v delu	CFU/100 mL	
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	v delu	CFU/mL	
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	v delu	CFU/mL	

Analitik:
Katja Kastelic, univ.dipl. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.