

več rezultatov Datum vzorčenja: 19.05.2025
ne ustreza

REZULTATI ANALIZ PITNE VODE - MAJ 2025

Rezultati Datum vzorčenja: 19.05.2025			Temperatura vode °C	pH	Električna prevodnost µS/cm	Vonj	Okus	Klor-prosti mg/L	Intenziteta vonja	Barva (436 nm) m-1	Permanganatni indeks mg/L O ₂	Molnost NTU	Amonij mg/L NH ₄	Klorid mg/L Cl	Klorat mg/L ClO ₃	Triklorometan (kloroform) µg/L	Tribromometan (bromoform) µg/L	Bromo-diklorometan µg/L	Dibromo-klorometan µg/L	Bromat µg/L BrO ₃	Trihalometani (vsota) µg/L	Escherichia coli CFU/100 mL	Koliiformne bakterije CFU/100 mL	Enterokoki CFU/100 mL	Število kolonij pri 22°C CFU/mL	Število kolonij pri 36°C CFU/mL
Št. vzorca	Območje	Datum odvzema	25/50854	Vodovod Radeče	19. 05. 2025	16,9		0,10														0	0	0	<10	<10
25/50855	Vodovod Radeče	19. 05. 2025	14,6	7,4	400	brez vonja	brez okusa	0,14	/	<0,1	<0,5	0,1	<0,013									0	0		<10	<10
25/50856	Vodovod Njivice	19. 05. 2025	13,9					0,19														0	0		<10	<10
25/50857	Vodovod Brunk	19. 05. 2025	14,6					0,16							0,01						<3	0	0	0	<10	>300
25/50858	Vodovod Čimerno - Pimovše	19. 05. 2025	15,3					<0,04														0	0		<10	22
25/50859	Vodovod Svitno	19. 05. 2025	13,5					0,19														0	0	0	<10	<10
25/50860	Vodovod Volkove skale	19. 05. 2025	15,1					<0,04														0	0		<10	<10
25/50861	Vodovod Jagričnica 1	19. 05. 2025	17,1					0,05														0	0		<10	<10
25/50862	Vodovod Staro (Cesta za gradom)	19. 05. 2025	15,1					0,65						11		2,3	0,21	1,6	0,88		5,0	0	0	0	<10	<10
25/56301*	Vodovod Brunk	29.05.2025	15,6					0,17														0	0	0	72	<10
25/56302*	Vodovod Brunk	29.05.2025	14,6					0,14														0	0		<10	<10