

## REZULTATI ANALIZ PITNE VODE - ZA SEPTEMBER 2024

ne ustreza		Temperatura vode °C	pH	Električna prevodnost < 2500µS/cm	Vonj	Okus	Klor-prosti mg/L	Intenziteta vonja	Barva m <sup>-1</sup>	oksidativnost mg/L	Motnost NTU	Amonij	Escherichia coli	Koliformne bakterije	Enterokoki 0 pri 22C	Število kolonij pri 36C	Clostridium perfringens
Št. vzorca	Obrnjoje	Datum odvzema															
24/ 99351	Vodovod Brunk	20. 09. 2024	17,7	7,9	449	brez	<0,05	/	<0,1	<0,5	0,9	<0,05	0	0	0	<10	<10
24/ 99352	Vodovod Njivice	20. 09. 2024	12,7				0,28						0	0	0	<10	<10
24/ 99353	Vodovod Radeče	20. 09. 2024	16,6				0,29						0	0	0	<10	<10
24/ 99354	Vodovod Radeče	20. 09. 2024	19,7				0,30						0	0	0	<10	<10
24/ 99355	Vodovod Svibno	20. 09. 2024	17,3				0,16						0	0	0	<10	<10
24/ 99356	Vodovod Jagnjenica 1	20. 09. 2024	16,6				0,13						0	0	0	<10	<10