

REZULTATI ANALIZ PITNE VODE - AVGUST 2025

več rezultatov ne ustreza	Datum odvzema 11. 08. 2025	Temperatura vode °C	Klor-prosti mg/L	Escherichia coli CFU/100 mL	Koliiformne bakterije CFU/100 mL	Enterokoki CFU/100 mL	Število kolonij pri 22C CFU/mL	Število kolonij pri 36C CFU/mL
Št. vzorca	Območje							
25/83326	Vodovod Radeče	21,8	0,11	0	0		<10	<10
25/83327	Vodovod Radeče	19,8	0,14	0	0		<10	<10
25/83328	Vodovod Njivice	18,4	0,19	0	0		<10	<10
25/83329	Vodovod Brunk	20,8	0,13	0	0		<10	<10
25/83330	Vodovod Čimerno - Prnovše	21,1	<0,04	0	0		<10	<10
25/83331	Vodovod Jagnjenica 1	19,8	0,16	0	0		<10	<10
25/83332	Vodovod Starc (Cesta za gradom)	13,7	0,13	0	0	0	<10	<10