

REZULTATI ANALIZ PITNE VODE - SEPTEMBER 2026

Datum odvzema
17. 09. 2026

Št. vzorca	Območje	Temperatura vode <ni mej> °C	Klor-prosti <ni mej> mg/L LOQ	Escherichia coli 0 CFU/100 mL	Koliformne bakterije 0 CFU/100 mL	Število kolonij pri 22C ~ brez neobičajne spremembe CFU/mL	Število kolonij pri 36C < 100 CFU/mL	Vreme v času vzorčenja <ni mej>	Vreme pred vzorčenjem <ni mej>
26/96229	Vodovod Radeče	21,1	0,15	0	0	<10	<10	dež	vzorčenje po obdobju suhega vremena
26/96230	Vodovod Radeče	22,2	0,10	0	0	<10	<10	dež	vzorčenje po obdobju suhega vremena
26/96231	Vodovod Njivice	17,0	0,10	0	0	<10	<10	dež	vzorčenje po obdobju suhega vremena
26/96232	Vodovod Brunk	20,6	0,05	0	0	<10	<10	dež	vzorčenje po obdobju suhega vremena
26/96233	Vodovod Svibno	19,1	0,16	0	0	<10	<10	dež	vzorčenje po obdobju suhega vremena
26/96234	Vodovod Jagnjenica 1	19,1	0,19	0	0	<10	<10	dež	vzorčenje po obdobju suhega vremena